

Communauté d’Agglomération « Saumur val de Loire »  
Direction de l'Environnement et des Grands Équipements

ANNEXE N° 1

SERVICE DE L’EAU POTABLE

Rapports annuels - Exercice 2021

Indicateurs techniques – valeurs extrapolées ramenés sur 365 jours pour le calcul des indicateurs du maire

La période de relève des compteurs des consommateurs est différente de la période de relève des volumes mis en distribution.  
Afin d’avoir le plus de justesse possible dans le calcul des indicateurs du maire, il est procédé à une extrapolation des volumes mis en distribution sur la base de la période de relève.  
Les périodes de relève de chaque zone pouvant être différentes de 365 jours, l’ensemble des volumes est à nouveau extrapolé pour être ramené sur 365 jours.  
Ce sont ces dernières données qui sont utilisées pour le calcul des indicateurs du maire et présentées dans le tableau ci-dessous.

Exploitant	Nombre Habitants	Nombre Abonnés	Volume produit m <sup>3</sup> /an V1’	Volume importé m <sup>3</sup> / an V2’	Volume exporté m <sup>3</sup> /an V3’	Volume mis en distribution m <sup>3</sup> /an V4’ (V1’ + V2’ – V3’)	Volume consommé total m <sup>3</sup> /an V5’	Volume consommé m <sup>3</sup> /an/abonné	Rendement primaire du réseau % (entre V4’ et V5’)	Volume de service + autorisé sans comptage M <sup>3</sup> /an V6'	Rendement indicateur du maire % ((V3’ + V5’ + V6’) / (V1’ + V2’))	Linéaire Réseau km	Indice linéaire de perte m <sup>3</sup> /j/km
Eaux Saumur Val de Loire – Régie	23 037	11 412	1 342 976	196 364	883	1 538 457	1 283 212	112	83,41%	35 300	85,71%	809	0,74
Eaux Saumur Val de Loire – SAUR	78 488	38 779	3 933 033	1 165 271	233 679	4 864 625	4 047 359	104	83,20%	4 195	84,05%	1401	1,59
TOTAL	101 525 habitants	50 191 abonnés	5 276 009 m <sup>3</sup> produits	1 361 635 m <sup>3</sup> importés	234 562 m <sup>3</sup> exportés	6 403 082 m <sup>3</sup> Distribués	5 330 571 m <sup>3</sup> consommés	106 m <sup>3</sup> /an/abonné	83,25%	39 495 m <sup>3</sup> de service	84,44%	2 210 km de réseau	1,28